

以下由审批部门填写	
相关市政环卫部门雨污水管道接入前意见:	<p>请接视为接入指定雨污水管网。雨污按要求分流。</p> <p>签章: 胡方斌 日期: 2017.9.5</p>
现场勘察意见:	<p>该单位雨水DN100接入市政雨水DN100, 污水DN200接入市政污水DN400。实现雨污分流, 符合接入要求。</p> <p>签章: 胡方斌 日期: 2018.1.3</p>
行政审批科意见:	<p>该单位在四兴银梭大道1号接市政雨污水管道。符合接入要求。</p> <p>2018.1.4</p> <p>同意</p> <p>重庆市渝北区城市管理局 行政审批科 2018.1.4</p>

城市排水设施接(改)沟申请表

申请单位: 重庆市申佳房地产开发有限公司

法人代表: 肖家运

填表时间: 2017年8月28日

重庆市渝北区市政园林管理局 制

填表说明

- 1、本申请表由重庆市渝北区市政园林管理局统一印制。
- 2、本表适用于城市排水设施接（改）沟申请表。
- 3、填报内容必须客观真实。
- 4、表中“申请单位”是指建设单位名称，应为全称。如是企业、公司其名称应与工商行政部门注册批准的名称相符。
- 5、表中“施工单位”是指具体实施工程的单位名称，即在工商行政部门注册批准的名称（全称）。如是自建，应在此栏中注明。
- 6、表中“接（改）地点”请准确填写，具体到路、街和门牌号，如无门牌号，应写明参照物。
- 7、表中“接（改）沟示意图”请用专门的绘图工具绘制，应做到简明、准确。如设计图复杂应在提交申请表时一并提交设计图原件以供审查，并留加盖鲜章的复印件存档。
- 8、接（改）沟如需占用、挖掘城市道路，须另填表一并报送。
- 9、报送本申请表的同时，应提交以下文件：
 - (1) 规划部门核发的许可证及附图（规划总平面图）
 - (2) 施工设计图
 - (3) 排水设施竣工图（竣工验收）

备注：从事医疗、化工等污染较严重的企业申请排水设施接沟竣工验收，需环保部门提供的水质检测报告和竣工验收批复。以上文件均应交原件用于审核，留加盖鲜章的复印件存档。

10、本表须用钢笔或签字笔填写或打印，字迹工整，内容准确，不能随意涂改。

地址：渝北区仙桃街道顺义路36号

联系电话：67823665

城市排水设施接（改）沟申请表

申请单位	名称	重庆市申佳房地产开发有限公司 (公章)		
	统一社会信用代码/注册号	91500104671034615K		
	通讯地址	北部新区星光大道90号土星A2-20	邮编	400000
	法人代表	肖家运	电话	88502255
施工单位	名称	重庆崇景建设有限公司 (公章)		
	统一社会信用代码/注册号	91500104671034615K		
	通讯地址	北部新区星光大道90号土星A2-20	邮编	400000
	法人代表	徐长春	电话	88502255
接（改）沟地点		重庆市渝北区回兴街道银梭大道1号		
接（改）沟断面		原断面 1、砼管沟Φ \ mm 2、石沟断面 \ mm 3、其它	新（改）	1、砼管沟Φ \ mm 2、石沟断面 \ mm 3、其它
原沟道长度		\	接（改）建后长度	\
施工时间		2017年08月15日起 2017年09月10日止		
接（改）沟道示意图				
	<p>污水接市政管网平面示意图 雨水接市政管网平面示意图</p>			
附件共 件:				

18523460710